


Description du projet



Référence Etude : 012401684
Version : 1 (09/04/2024)
Type de bâtiment : Maison individuelle
Surface habitable : 133,37 m²

Zone Climatique : H2d
Zone de Bruit : BR1
Typologie : T6 : 2 SdB / 2 Wc / 1 Cellier
Orientation : Moyenne

Orientation



Vue du projet



RESULTATS RE2020*

Gestion

Volet roulant manuel (VR)

Volet roulant électrique (VRE)

Volet roulant automatique personnalisable (VREP)

Volet roulant automatique crépusculaire (VREC)

Indicateurs énergétiques

Bbio [pts] / Gain [%]
[Bbio Max =58,5]




72 (-23%) ❌

67,8 (-16%) ❌

52,4 (10%) ✅

51,4 (12%) ✅

■ Besoins de chaud annuel
■ Besoins de froid annuel
■ Besoins d'éclairage annuel



Cep [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep Max =65,9]

39,8 (15%) ✅

37,4 (21%) ✅

34,8 (26%) ✅

34,2 (27%) ✅

Cep'nr [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep'nr Max=48,3]





39,8 (-15%) ❌

37,4 (-8%) ❌


34,8 (-1%) ❌

34,2 (1%) ✅

■ Chauffage
■ Refroidissement
■ ECS
■ Autres (Auxiliaires + Eclairage)




Indicateur de confort d'été



**Jour(s) successif d'inconfort (Température > 26°C la nuit et > 28°C le jour)

Indicateurs Carbones

Impact carbone des consommations énergétiques



*Suivant moteur de calcul en vigueur, sous réserve d'éventuelles mises à jour